

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
VAN KÜLTÜR VARLIKLARINI
KORUMA BÖLGE KURULU
KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 22.10.2018 - 146
Karar Tarihi ve No : 22.10.2018 - 2122

Toplantı Yeri
BİTLİS

Muş İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, 50-51 jb pafta, 255 ada, 46 parselde kayıtlı, Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 31.05.2008 tarih ve 971 sayılı kararı ile tescilin devamına karar verilen Alaaddin Bey Cami'nin doğalgaz tesisatı avan projesi ile ısıtma tesisatı uygulama projesine ilişkin; Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nün 17.10.2008 tarih ve E.147373 sayılı yazısı ile Van Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü'nün 18.10.2018 tarih ve 488995 sayılı uzman raporu okundu. Konuya ilişkin bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonunda;

Muş İli, Merkez İlçesi, Dere Mahallesi, 50-51 jb pafta, 255 ada, 46 parselde kayıtlı bulunan mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ait tescilli Alaaddin Bey Cami'sine ilişkin;

- 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu'nun 05.11.1999 tarih ve 660 sayılı İlke Kararı gereğince yapı grubunun I.Grup yapı olarak belirlenmesine,
- Doğalgaz tesisatı avan projesi ile ısıtma tesisatı uygulama projesinin; radyatör ve tesisat boru montajlarının tarihi yapıya zarar vermeden yapılması kaydı ile uygun olduğuna,
- Mesleki denetim ve uygulama sorumluluğunun Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'nun 19/06/2007 gün ve 731 sayılı ilke kararı gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğü uzmanları denetiminde 22/03/2001 gün 680 sayılı ilke kararı gereğince de proje müellifi mimar sorumluluğunda yürütülmesine ve uygulamanın Kurul kararına uygun olarak sonuçlandırılmasına dair raporun Koruma Kuruluna iletilmesi gerektiğine,

karar verildi.