

T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2020-222

Karar Tarihi ve No : 16.12.2020-3048

36.05.292

Toplantı Yeri
KARS

Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaorgan Köyünde yer alan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kötek-II köprüsünün koruma alanının belirlenmesi, tescil fişinin güncellenmesi ve köprüye yönelik sunulan revize restitüsyon ve revize restorasyon projelerinin incelenip değerlendirilmesi taleplerine ilişkin; Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 14.06.2007 tarih ve 632 sayılı kararı, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 26.10.2018 tarih ve 2279 sayılı kararı, Karayolları 18.Bölge Müdürlüğü'nün 04.12.2020 tarih 286082 sayılı yazısı ve ekleri, Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü uzmanlarının 15.12.2020 tarih ve 517675 sayılı raporu okundu. Konu ile ilgili bilgi ve belgeler incelendi. Yapılan görüşmeler sonucunda;

- Kars İli, Sarıkamış İlçesi, Karaorgan Köyünde yer alan mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğüne ait, II. grup korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı olarak tescilli Kötek-II köprüsünün koruma alanının ekteki koordinatlı kadastral krokide düzenlendiği şekliyle belirlenmesine ve bu doğrultuda hazırlanan güncel tescil fişinin uygun olduğuna,

- Söz konusu köprüye yönelik Kurulumuzun 26.10.2018 tarih ve 2279 sayılı kararıyla onaylanan restorasyon projesindeki müdahale kararlarında *"Mesnet duvarlarında bulunan çatlağın tamiri için batı yönü duvarın üstten 5 sıra, doğu yönü duvarın üstten 3 sıra numaralandırılarak sökülecek, duvar şaküle alınarak sökülen nitelikli taşlarla, taşlar kötü durumda ise analize uygun cins ve dayanımda taşlarla yeniden örülecektir."* şeklinde belirtilmesine rağmen köprü ayaklarını oluşturan tempan duvarlarındaki taşların tamamının sökülerek onaylı restorasyon projesine aykırı şekilde uygulama yapıldığı,

-Kurulumuzca onaylanan projede köprünün orta ayağı ile ilgili olarak duvardaki oyuk benzer boyut ve nitelikteki taşlar ile tamamlanacağı, ayağın etrafına tek kademeli ampatman yapılacağı belirtilmesine rağmen yine projesine aykırı olarak uygulama yapıldığı,

-İlgili köprünün ahşap döşeme kirişleri ile ilgili olarak müdahale kararlarında: *"Uygulama sırasında ahşap döşeme kirişleri, üniversitelerin Orman ve Endüstri Fakültelerince hazırlanan uzman raporu doğrultusunda verilecek kararla yerinde korunacak veya yenilenecektir."* ibaresi bulunmasına rağmen ilgili raporlar hazırlanıp Kurulumuza iletilmeden köprüdeki ahşap yapı elemanlarının tamamının sökülerek projesine aykırı uygulama yapıldığı görüldüğünden Kurulumuzca onaylı restorasyon projesine aykırı uygulamaları yapan ve yaptıranlar ile proje denetim ve uygulama sorumluları hakkında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'nun 9 uncu, 61 inci ve 65 inci maddeleri gereği yasal işlem başlatılmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasına,



T.C.
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI
Kars Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu

KARAR

Toplantı Tarihi ve No : 16.12.2020-222
Karar Tarihi ve No : 16.12.2020-3048

36.05.292
Toplantı Yeri
KARS

-Tescilli taşınmaza yönelik aykırı uygulamaların Kurulumuzun 26.10.2018 tarih ve 2279 sayılı kararı ile onaylanan restorasyon projesine uygun hale getirilmesine, Kurulumuza sunulan revize restitüsyon ve revize restorasyon projesinin ise bu aşamada değerlendirilemeyeceğine;

Karar verildi.



BAŞKAN
Prof.Dr.Yusuf ÇETİN
(İmza)

BAŞKAN YARDIMCISI
Murat TURAN
(İmza)

ÜYE
Doç. Dr. Sezin SEZER
(İmza)

ÜYE
Murat GÜLER
(İmza)

ÜYE
Mine NORŞON
(İmza)

ÜYE
Fakirullah TEMİR
(İmza)

ÜYE
Nevzat Utkan ILICALI
(İmza)

ÜYE
Kars Valiliği Temsilcisi
(Bulunmadı)